

温度・湿度・WBGT調査結果(平成29年度)

	6月～9月	測定日数	室温30℃ 以上日数	WBGT28 以上日数 (嚴重警戒)	WBGT31以上 日数(危険)	室温 単位℃ 最低/最高/平均	湿度 単位% 最低/最高/平均
長久手 小学校	1年3組 (北館1階)	56	14	10	1	24.5/30.5/29.3	24.5/79.0/61.0
	6年1組 (北館2階)	56	18	14	0	24.5/32.9/29.4	23.0/79.9/60.9
	図工室 (南館1階)	56	14	8	0	25.1/31.6/29.2	21.2/79.5/62.2
	第一音楽室 (南館2階)	56	15	11	1	24.8/32.8/29.6	25.0/77.9/59.6

	6月～9月	測定日数	室温30℃ 以上日数	WBGT28 以上日数 (嚴重警戒)	WBGT31以上 日数(危険)	室温 単位℃ 最低/最高/平均	湿度 単位% 最低/最高/平均
西小学校	5年学習室 (1階)	58	25	16	0	24.0/33.8/30.3	24.5/73.0/51.0
	1年1組 (1階)	58	25	17	0	24.4/33.8/31.4	28.8/76.7/51.4

	6月～9月	測定日数	室温30℃ 以上日数	WBGT28 以上日数 (嚴重警戒)	WBGT31以上 日数(危険)	室温 単位℃ 最低/最高/平均	湿度 単位% 最低/最高/平均
東小学校	5年1組 (新館3階)	53	11	8	0	21.3/32.2/28.7	25.5/75.0/55.8
	3年2組 (新館2階)	53	6	8	0	23.4/31.1/27.8	27.4/80.0/63.0
	1年1組 (本館1階)	53	1	7	0	22.4/29.8/27.3	33.2/78.2/62.0

	6月～9月	測定日数	室温30℃ 以上日数	WBGT28 以上日数 (嚴重警戒)	WBGT31以上 日数(危険)	室温 単位℃ 最低/最高/平均	湿度 単位% 最低/最高/平均
北小学校	4年1組 (本館4階)	52	16	8	0	23.2/32.5/29.0	32.2/74.0/53.1
	3年1組 (本館3階)	54	12	6	0	24.2/31.8/28.7	21.4/77.8/51.9
	2年1組 (本館2階)	41	8	1	0	23.0/31.3/27.2	23.0/79.0/55.8
	1年1組 (本館1階)	49	6	0	0	25.0/30.5/28.4	34.0/78.0/60.9
	6年1組 (新館3階)	47	18	9	0	24.8/32.5/29.6	20.5/75.4/50.1
	なかよし1組 (新館2階)	52	21	8	0	23.5/33.0/29.4	23.5/76.9/49.8
	5年1組 (新館1階)	27	6	6	0	25.7/33.9/28.7	25.6/75.1/52.2

	6月～9月	測定日数	室温30℃ 以上日数	WBGT28 以上日数 (嚴重警戒)	WBGT31以上 日数(危険)	室温 単位℃ 最低/最高/平均	湿度 単位% 最低/最高/平均
南小学校	5年2組 (本館3階)	53	12	8	0	22.0/33.8/30.0	23.8/77.9/50.9
	2年1組 (本館2階)	53	14	8	0	24.3/32.0/27.9	21.6/77.0/55.0
	なかよし教室2 (本館1階)	55	5	7	0	23.1/30.6/27.6	33.6/77.6/55.9
	6年2組 (南館3階)	52	15	6	0	24./34.2/30.1	23.8/73.1/50.9
	4年2組 (南館2階)	52	13	3	0	24.0/33.2/29.5	21.6/77.0/51.2
	1年2組 (南館1階)	52	6	4	0	23.0/30.9/27.3	33.6/77.6/58.0

	6月～9月	測定日数	室温30℃ 以上日数	WBGT28 以上日数 (嚴重警戒)	WBGT31以上 日数(危険)	室温 単位℃ 最低/最高/平均	湿度 単位% 最低/最高/平均
市が洞 小学校	2年3組 (東館1階)	14	0	0	0	22.9/28.1/24.6	36.4/71.9/49.3
	5年3組 (東館2階)	14	0	0	0	25.0/28.1/26.4	28.5/62.2/43.3
	6年3組 (東館3階)	56	18	5	0	21.2/32.2/29.0	26.0/77.5/54.6
	2年1組 (本館南棟1)	56	7	5	0	21.2/31.1/27.9	31.1/78.1/58.8
	1年2組 (本館中棟1)	22	0	0	0	23.1/26.9/24.9	32.0/69.1/46.3
	1年5組 (本館北棟1)	14	0	0	0	23.1/27.4/25.0	34.5/69.5/47.1
	3年5組 (本館南棟2)	48	11	5	1	23.6/32.0/28.1	31.4/75.3/55.4
	4年1組 (本館中棟2)	14	0	0	0	23.7/28.1/25.5	30.3/66.1/42.8
	4年4組 (本館北館2)	14	0	0	0	24.6/27.8/25.9	29.9/61.3/43.3

	6月～9月	測定日数	室温30℃ 以上日数	WBGT28 以上日数 (嚴重警戒)	WBGT31以上 日数(危険)	室温 単位℃ 最低/最高/平均	湿度 単位% 最低/最高/平均
長久手 中学校	第2理科室 (4階)	42	8	3	0	23.0/31.6/28.5	27.0/81.0/53.0
	2年1組 (3階)	32	4	3	0	23.4/32.0/28.5	26.0/85.0/58.0
	剛健教室 (2階)	34	2	0	0	29.0/30.8/28.1	33.0/80.0/58.3
	3年3組 (1階)	44	9	2	0	21.7/32.0/27.7	28.0/86.0/58.1

	6月～9月	測定日数	室温30℃ 以上日数	WBGT28 以上日数 (嚴重警戒)	WBGT31以上 日数(危険)	室温 単位℃ 最低/最高/平均	湿度 単位% 最低/最高/平均
南中学校	3年3組 (3階)	56	25	13	0	24.0/33.1/30.2	30.0/70.0/53.1
	2年4組 (2階)	56	17	8	0	24.0/32.4/29.3	29.0/73.0/54.2
	保健室 (1階)	56	13	3	0	22.4/31.8/28.9	29.0/79.0/57.3

	6月～9月	測定日数	室温30℃ 以上日数	WBGT28 以上日数 (嚴重警戒)	WBGT31以上 日数(危険)	室温 単位℃ 最低/最高/平均	湿度 単位% 最低/最高/平均
北中学校	1年6組 (4階)	56	7	3	0	25.6/30.7/28.7	35.7/77.0/64.0
	2年4組 (3階)	56	4	2	0	25.4/30.2/28.4	36.0/79.0/64.5
	3年3組 (2階)	56	2	1	0	25.3/29.5/27.5	37.0/80.0/66.0
	わかば (1階)	56	1	1	0	25.1/29.3/27.7	38.0/78.0/65.9

※市が洞小学校2年3組・5年3組・1年2組・1年5組・4年1組・4年4組は6月分のみ測定

※長久手中学校は8月分を測定漏れ

※WBGT28以上日数にはWBGT31以上日数を含んでいません