

	ご意見	対応内容
フリースペース	天井を高く	フリースペースについて、梁を見せ、広がりのある空間を創出しました。
	ハイサイドライトがほしい。	北側に、ハイサイドライトを設置しました。
	自販機の設置	設置の必要性について、今後検討します。
	木を感じられるつくり。	仕上に木を用い、木を感じられる空間としました。
	畳スペースに掘りごたつがほしい。	子どもが落ちるなどの懸念があるため、設置しません。
	来訪者の荷物置きスペースが欲しい。	開所時点では設置しません。運用しながら検討します。
	ミーティングルームの壁に掲示ができるように。	掲示できるよう、ホワイトボードや掲示板などを設計の中で検討します。
	コピー機の横に使用説明書を置くスペースなどがほしい。	説明書については、見やすい位置に設置できるように対応します。
	コピー機を設置する小さな部屋がほしい。	フリースペースの大空間を活かすため、設置しません。
	室内の温度調節はどうなっているか。	エアコンで対応します。
ミーティング ルーム	壁一面に鏡があると体操や、ヨガが可能。	開所時点では設置しません。運用しながら検討します。
	映写幕を取り付けてほしい。	写す向きを自由に変更できるよう映写幕は取り付けません。備品としての購入は、運用しながら検討します。
	スクリーンが2か所ほしい。	備品としての購入は、運用しながら検討します。
	椅子は50脚必要。	購入します。
キッチン カフェスペース	ウォーターサーバーはキッチンに配置したほうが良いと思う。	キッチンがあるため、当初は設置しません。運用しながら検討します。
	カップを常備させたい。	地域の皆様からの寄付で対応したいと考えています。
	複数人だけでなく一人でもくつろげるスペースがほしい。	平面図のとおり、カフェスペース内に、カウンターを設けて、対応しました。
縁側	縁側に座っている保護者が子供の遊ぶところを見れるといいのでローラー滑り台なくす。	滑り台は現状のままとします。なお、遊具との安全領域の基準等を考慮し、遊具の向きは変更しました。
	パーゴラなどを設けてできるだけ軒を深くする。	テラスのひさしの出は90cmとしました。
倉庫	災害備蓄品を収納する倉庫を設ける。	倉庫のサイズは現状のままとしました。収納物に関しては、運用しながら検討します。
	外からアクセスできる倉庫がほしい。	安全面、衛生面を配慮し、設置しません。なお建物外に仮設の倉庫を設置するかどうかについては、運用しながら検討します。
	娯楽の道具を収納できる倉庫がほしい。	倉庫の面積は現状のままとします。収納物に関しては、運用しながら検討します。

	ご意見	対応内容
相談室	相談室はガラス張りにする。	外部に面して窓を設けます（ブラインドあり）。またプライバシー保護の観点で、室内側は扉のスリット窓程度とします。
	相談室、受付の間に曇りガラスの窓があると室内が明るくなる。	
	相談室というネーミングは使いにくい「多目的室」とか。	ネーミングについては、今後検討します。
玄関	夜間のセキュリティをどうする。	警備システムの導入を予定しています。
	玄関入って左側の見通しのいい手前に靴箱があるのは乱雑でイメージが悪い。受付カウンターの下では？	平面図のとおり、見通しがよくなるように靴箱を配置しました。受付カウンター側は、車いすの導線に支障がでるため、難しいです。
	下足入れが少ない。	70足程度は設置できるように対応しました。
ステーション全体	トイレとの隙間、防犯対策が必要か？	警備システムの導入を予定しています。隙間をなくすと、裏側の死角が増えてしまうので、屋外トイレとの隙間は現状維持とします。
	耐震性・ガラス張り・雨戸（シャッター）	南側のガラス面については、シャッターの設置に向けて設計の中で検討します。
	防犯設備が必要	警備システムの導入を予定しています。
	駐輪場の整備が必要	配置図のとおり、駐輪場を13台整備しました。
	共生ステーションを避難所にするのはどうか。	現時点では、避難所とする予定はありません。
	石碑を移動させるのはどうか。	石碑は現在位置とします。
外構	車いす駐車場の設置費は共生ステーションの予算にはいっているか。	含まれています。
	駐車場を10台くらいに増やせないか	これまでのワークショップで、駐車場は必要ないという結論に至っていますので、杣ヶ池公園としての111台で対応します。
	スロープは改修で緩やかな勾配になっているのか	県の基準で定められた勾配を確保できるよう計画します。
	押しボタン式の信号機をつけるなどして子供の安全の確保を	過去に警察に要望し、設置が難しいという回答をいただいています。
	車いす駐車場の隣にベビー用駐車場を設置するのはどうか。	公園利用者への安全や公園の形状をできる限り維持することを考慮し、車いす用駐車場1台としました。
	車いす駐車場からステーションにかけて屋根を付ける。雨でも困らない	樹木があり、通路も広くないため、屋根の幅がとれず、雨を防ぐ効果が低いため、設置しません。
	車いす駐車場をもっとステーション近くに配置できないか。	配置図のとおりとします。なお、建物周りとの高低差が1.5m程度あるため、これ以上近づけるのは難しいです。
	駐車場と建物が離れすぎ。建物北側、既設トイレ東側などに設置できないか。	