

池(昨年度との比較)

A 新池

年	月	日	採水時間	気温	水温	pH	BOD	COD	SS	DO	大腸菌群数	全窒素	全りん	電気伝導率	アンモニア性窒素	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	有機体窒素	陰イオン界面活性剤
-	-	-	-	°C	°C	-	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100ml	mg/L	mg/L	mS/m	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
29	6	13	16:15	31.0	27.5	9.7	4.5	5.8	16	14	110	1.2	0.15	8.2	0.13	0.26	<0.02	0.79	0.02
30	6	26	14:05	31.0	32.0	10.4	11.0	16.0	6	26	<1.8	1.0	0.14	19.0	0.12	<0.1	<0.1	0.90	0.07

B 立石池

年	月	日	採水時間	気温	水温	pH	BOD	COD	SS	DO	大腸菌群数	全窒素	全りん	電気伝導率	アンモニア性窒素	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	有機体窒素	陰イオン界面活性剤
-	-	-	-	°C	°C	-	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100ml	mg/L	mg/L	mS/m	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
29	6	13	16:30	30.0	26.5	9.2	5.5	5.2	12	11.0	70	0.88	0.040	6.7	0.14	0.22	<0.02	0.52	0.02
30	6	26	13:42	30.5	28.2	7.5	1.5	3.5	3	9.2	330	0.36	0.042	7.6	0.07	<0.1	<0.1	0.30	<0.02

C 宮ヶ洞池

年	月	日	採水時間	気温	水温	pH	BOD	COD	SS	DO	大腸菌群数	全窒素	全りん	電気伝導率	アンモニア性窒素	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	有機体窒素	陰イオン界面活性剤
-	-	-	-	°C	°C	-	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100ml	mg/L	mg/L	mS/m	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
29	6	14	13:15	26.0	24.0	7.3	0.5	2.7	5	8.2	23	0.70	0.023	8.2	0.12	0.40	<0.02	0.18	0.01
30	6	26	13:25	33.0	28.0	7.8	1.8	3.3	1	10.0	1,300	0.27	0.024	8.8	0.08	<0.1	<0.1	0.20	<0.02

D 杵ヶ池

年	月	日	採水時間	気温	水温	pH	BOD	COD	SS	DO	大腸菌群数	全窒素	全りん	電気伝導率	アンモニア性窒素	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	有機体窒素	陰イオン界面活性剤
-	-	-	-	°C	°C	-	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100ml	mg/L	mg/L	mS/m	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
29	6	13	13:20	24.0	30.0	8.5	6.2	13.0	72	10.0	130	1.70	0.140	17	0.12	0.68	<0.02	0.87	0.04
30	6	27	15:11	30.0	29.5	8.0	4.6	9.6	39	9.6	2,400	0.73	0.073	14	0.11	<0.1	<0.1	0.60	<0.02