

第1回古戦場公園再整備アドバイザー会議で
いただいた意見及び修正内容等一覧

資料1

分類	No.	委員からいただいた意見	修正内容等
建築	①	1階トイレの屋根部にトップライトを設置すること。	1階トイレにトップライトを設置しました。
	②	1階トイレについて、防犯上の観点から男子トイレを奥とし、女子トイレを手前に変更すること。	1階トイレについて、男子トイレを奥とし、女子トイレを手前に変更しました。
	③	1階トイレについて、防犯カメラを設置すること。	プライバシーに配慮し、防犯カメラを配置しました。
	④	B1階ミュージアムシアターバック部分の倉庫をもう少し広くすること。	B1階ミュージアムシアターバック部分の倉庫を広くしました。
	⑤	B1階荷解き場入口のシャッター横扉に、インターフォンを設置すること。	B1階荷解き場入口のシャッター横扉に、インターフォンを設置しました。
	⑥	B1階風除室外部の庇の出をもう少し長くすること。	B1階風除室外部の庇の出を55cm長くしました。
展示	⑦	B1階ミュージアムシアターの顔スキャン機器から順番待ちする人と、シアター内に入る人の動線が重複しないようにすること。	来館者が、シアター内にスムーズに入れるように動線を確保します。なお、顔スキャン機器は、今後、映像技術の向上が期待されるため、展示の実施設計の際に再度検討します。
	⑧	B1階常設提示室について、展示スペースに比べて、体験型のスペースが広すぎる。	今後実施予定の展示実施設計の際に詳細を検討します。
	⑨	企画展示室と収蔵庫の消火設備は、水消火ではなく、ガス消火のものとする。	収蔵庫及び企画展示の消火設備は、ガス消火のものとししました。
	⑩	ガイダンス施設の建設時期が、令和5年度以降に先送りになったことにより、開館までの時間が出来たため、学芸員を中心に資料収集や研究を進めてください。	ガイダンス施設の建設に向けて、資料収集や研究を進めていきます。
	⑪	展示資料の収集、借用を進めていくための規定を作成しておくが良い。	今後、展示資料の収集に関する規定を策定します。
造園	⑫	障がいのある方に配慮したサイン計画とすること。	愛知県人にやさしい街づくり条例に基づき、障がいのある方に配慮したサイン計画としました。
	⑬	樹木の維持管理に配慮した植栽計画とすること。	いただいたご意見を参考にして、樹種を選定するとともに、植栽の配置計画を修正しました。
	⑭	新たに植える樹木は、園芸樹ではなく、在来種とするとともに、今後、樹種を臨機応変に変更できるように、具体的な樹種名は明記しない方が良い。また、ガイダンス施設アプローチの樹木や、ガイダンス施設北西の法面に計画する樹木は、維持管理の観点から植樹しない方が良いのでは。	新たに植える樹種は、在来種を前提とした植栽計画としました。また、ガイダンス施設アプローチの樹木は植栽しない計画とし、ガイダンス施設北西の法面には、今後の維持管理を考慮し、コクマザサ程度の植栽計画としました。