

〔長久手町業務評価票：平成18年度業務〕

課係NO・業務NO	- .	総合計画	1節 4項	下水道
担当課・係名	浄化センター - 管理 係【問合せ・質問等の先（内線番号） 61-5300 番】			

<b>業務の名称</b>	家庭排水（熊張苑）維持管理事業																																								
(1)根拠法令・条例	水質汚濁防止法、浄化槽法																																								
(2)当該業務量 (延人員規模含む)	総業務量の <u>10</u> % (係の総業務量を100%とする) 職員延人数： <u>45</u> 人・日 (臨時雇用者延人数： <u>0</u> 人・日)																																								
(3)事業費 (人件費分を除く)	<u>8,611</u> 千円 (平成18年度決算(細目・細々目の実績から抽出・算定する))																																								
(4)補助率(補助金がある場合のみ記載)	<u>0.</u> % (平成16年度実績)																																								
(5)業務期間	開始した年度	昭和56年度	終了(予定)年度	年度																																					
(6)業務の概要(簡潔に箇条書きで記載)																																									
業務目的(達成目標)	<ul style="list-style-type: none"> <li>生活環境の向上を図ること</li> <li>香流川を始めとする公共用水域の水質保全の安定的維持管理</li> </ul>																																								
業務が対象とする住民(地域、層)	大草、北熊地区に居住する住民																																								
業務の具体的な実施内容・方法 (平成18年度実績)	<ul style="list-style-type: none"> <li>水質分析の実施、機器運転・調整、機器のメンテナンス等を外部委託し、その業務内容についての指導、監督</li> <li>水処理で使用する各種薬品の購入</li> <li>機器修繕への対応</li> </ul>																																								
業務の実施結果 (平成18年度実績)	<ul style="list-style-type: none"> <li>法で定める放流水の排水基準の遵守に努めた</li> <li>給泥ポンプ移送配管布設替工事を実施した</li> </ul>																																								
	<b>【業務結果の説明指標】</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>結果の説明指標</th> <th>17年度</th> <th>18年度 実績</th> <th>19年度 目標</th> <th>将来目標</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>							結果の説明指標	17年度	18年度 実績	19年度 目標	将来目標	1						2						3						4						5				
	結果の説明指標	17年度	18年度 実績	19年度 目標	将来目標																																				
1																																									
2																																									
3																																									
4																																									
5																																									
業務の成果(業務目的の達成状況) (平成18年度実績)	生活排水等による香流川の汚れを防ぎ、身近な水辺の復活																																								
	<b>【業務成果の説明指標：基本計画準拠】</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>成果の説明指標</th> <th>17年度</th> <th>18年度 実績</th> <th>19年度 目標</th> <th>将来目標</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>接続戸数(単位：戸)</td><td>423</td><td>424</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>放流水BOD値(単位：mg/l)</td><td>1.5</td><td>1.4</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>							成果の説明指標	17年度	18年度 実績	19年度 目標	将来目標	1	接続戸数(単位：戸)	423	424			2	放流水BOD値(単位：mg/l)	1.5	1.4			3						4						5				
	成果の説明指標	17年度	18年度 実績	19年度 目標	将来目標																																				
1	接続戸数(単位：戸)	423	424																																						
2	放流水BOD値(単位：mg/l)	1.5	1.4																																						
3																																									
4																																									
5																																									

(7)遂行上の問題点、取組課題（箇条書きで簡潔に記載）
<p>機器修繕工事は、流入量の少ない深夜に実施する場合もあり、その際に騒音が発生する時もあるので、近隣の住民には事前に工事内容通知書を送付、または持参することにより、修繕工事に対する理解、協力を求めた。</p>

(8)改善実績（過去3年間の実績）
<ul style="list-style-type: none"> <li>・熊張苑機能強化工事の中で、余剰汚泥を前熊苑へ圧送したことにより、悪臭の発生が無くなった。</li> <li>・窒素、リン24時間自動測定装置の設置</li> </ul>

(9)業務の評価（自己診断）		
評価基準	評価の視点	五段階評価 (5～1点)
目的の達成状況	業務目的に対して、どの程度の成果が得られているか。	3点
コストパフォーマンス	成果を上げるために投入してきた人的資源、財源は、最適であったか。	3点
業務方法の最適採用	業務の円滑で効率的な実施に採用した方法・手法は業務の目的、取り巻く状況に対応して最適であったか。	3点
住民の満足・信頼獲得	受益する住民の満足、行政に対する信頼は高められたか。	3点
総合計画との整合	総合計画（基本計画）の方針に対応しているか。	3点
他都市との比較	近隣の都市、類似団体に比べて業務の進み具合はどうか。	3点
		平均 3.0点

(10)総合評価（課の見解）	
今後の方向 （該当番号に○印）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・前年度と同じく、そのまま継続する。</li> <li>2.見直して継続（業務の拡大）</li> <li>3.見直して継続（業務の縮小）</li> <li>4.見直して継続（方法の改善）</li> <li>5.見直して継続（他業務と統合）</li> <li>6.廃止する。</li> <li>7.休止する。</li> </ul>
評価理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・熊張苑維持管理業務委託については、既に長期継続委託契約を締結済である</li> <li>・流入水量に変動がないため、放流水質が安定している</li> <li>・悪臭に関しても近隣住民からの苦情はない</li> </ul>

(11)今後の目標・改善方針（具体的かつ簡潔に記載。課の見解を記入すること）
<p>機器設備が老朽化してきているため、今後とも計画的に機器整備工事を実施していく。</p>